令和５年度水質検査結果　辻公民分館（浄水）

	項　　目	単　位	水道法水質基準	4月13日	5月18日	6月15日	7月13日	8月24日	9月14日	10月12日	11月9日	12月14日	1月18日	2月15日	3月21日	基準超過回数
	採水時間			8:45	8:42	10:28	8:45	8:40	8:45	9:05	8:40	8:40	8:55	8:40	8:57	
	気温	℃		9.5	20.9	20.7	26.7	27.5	25.1	13	13	8.8	2.6	11.5	6	
	水温	℃		17.6	21.5	22.5	24.9	28.1	27.7	23.9	20.3	15	11.2	12.7	14.5	
水質基準項目																
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	0
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下					0.0003未満								0
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下					0.00005未満								0
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下					0.001未満								0
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下					0.001未満								0
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下					0.001未満								0
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下					0.002未満								0
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下		1.0未満			1.0未満			1.0未満			1.0未満		0
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下					0.08未満								0
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下					0.0002未満								0
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下					0.004未満								0
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下					0.002未満								0
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下					0.001未満								0
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下					0.001未満								0
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下					0.001未満								0
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		0
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下		0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満		0
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下		0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満		0
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下					0.1未満								0
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下					0.03未満								0
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下					0.1未満								0
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下					20未満								0
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下					0.005未満								0
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	0
39	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下					48.2								0
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下		73			76			83			97		0
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下					0.02未満								0
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下					0.0005未満								0
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0
47	ｐH値	-	5.8以上8.6以下	7.8	7.9	7.8	7.7	7.8	7.8	7.9	7.9	7.7	7.9	7.9	7.8	0
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0
50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0
51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0