

## 水質検査結果

検査項目：ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)

採水年月日：令和7年8月6日

検査対象：原水

水源地名	検査結果	暫定目標値
	令和7年8月	
折戸	不検出	50ng/L以下

※不検出とは、定量下限値(5ng/L)未満

※定量下限値とは、水質検査で使用している分析機器で正確に測定できる限界の値