令和7年度水質検査結果　辻公民分館（浄水）

	項　　目	単位	水道法水質基準	4月23日	5月7日	6月4日	7月2日	8月6日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日	1月7日	2月4日	3月4日	基準超過回数
	採水時間			8:41	9:05	9:15	8:45	8:54	8:47	8:40	8:40	8:50	9:20	8:45	8:40	
	気温	℃		18.0	16.0	21.0	27.0	26.0	31.0	22.1	14.0	11.0	2.0	1.0	7.0	
	水温	℃		18.6	21.3	22.1	28.3	28.5	28.2	26.2	19.7	15.0	11.2	10.1	15.1	
水質基準項目																
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	4	0	19	14	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	0
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003 mg/l以下					0.0003 未満								0
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005 mg/l以下					0.00005 未満								0
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01 mg/l以下					0.001 未満								0
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01 mg/l以下					0.001 未満								0
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01 mg/l以下					0.001 未満								0
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02 mg/l以下					0.002 未満								0
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04 mg/l以下		0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満		0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01 mg/l以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10 mg/l以下		1.0 未満			1.0 未満			1.0 未満			1.0 未満		0
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8 mg/l以下					0.08 未満								0
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0 mg/l以下		0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満		0
14	四塩化炭素	mg/l	0.002 mg/l以下					0.0002 未満								0
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05 mg/l以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満		0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04 mg/l以下					0.004 未満								0
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02 mg/l以下					0.002 未満								0
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01 mg/l以下					0.001 未満								0
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01 mg/l以下					0.001 未満								0
20	ベンゼン	mg/l	0.01 mg/l以下					0.001 未満								0
21	塩素酸	mg/l	0.6 mg/l以下		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満		0
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02 mg/l以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		0
23	クロロホルム	mg/l	0.06 mg/l以下		0.006 未満			0.006 未満			0.006 未満			0.006 未満		0
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03 mg/l以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		0
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1 mg/l以下		0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		0
26	臭素酸	mg/l	0.01 mg/l以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1 mg/l以下		0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		0
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03 mg/l以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		0
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03 mg/l以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		0
30	ブロモホルム	mg/l	0.09 mg/l以下		0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満		0
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08 mg/l以下		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満		0
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0 mg/l以下					0.1 未満								0
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2 mg/l以下		0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満		0
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3 mg/l以下					0.03 未満								0
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0 mg/l以下					0.1 未満								0
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200 mg/l以下					20 未満								0
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05 mg/l以下					0.005 未満								0
38	塩化物イオン	mg/l	200 mg/l以下	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	0
39	カルシウム、マグネシウム等	mg/l	300 mg/l以下					43.5								0
40	蒸発残留物	mg/l	500 mg/l以下		79			81			102			84		0
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2 mg/l以下					0.02 未満								0
42	ジェオスミン	mg/l	0.00001mg/l以下		0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満		0
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001mg/l以下		0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満		0
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02 mg/l以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		0
45	フェノール類	mg/l	0.005 mg/l以下					0.0005 未満								0
46	有機物(全有機炭素（ＴＯＣ）の量)	mg/l	3 mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0
47	ｐＨ	－	5.8以上8.6以下	8.1	8.3	8.1	8.0	8.2	7.7	7.5	7.5	7.7	7.8	8.0	7.7	0
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0
50	色度	度	5 度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0
51	濁度	度	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0