別紙1　LED照明器具・ランプ製品仕様書（施設名：湯前町役場本庁舎）

| No | 場所 | 現状の照明 | 台数 | 灯式 | ランプ数 | 色 | 消費電力(W) | 器具光束(lm) | 口金 | 演色数(Ra) | 寿命(h) | 交換方法 | 交換対象数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 事務室 | Hf32形蛍光灯 | 58 | 2 | 116 | 昼白色 | 17.4以下 | 2,940 | G13 | Ra80 | 40,000 | ランプ交換 | 116 | |
| 2 | 食堂 | 40形蛍光灯 | 4 | 2 | 8 | 昼白色 | 14.3以下 | 2,450 | G13 | Ra80 | 40,000 | ランプ交換 | 8 | |
| 3 | 湯沸室 | Hf32形蛍光灯 | 1 | 2 | 2 | 昼白色 | 17.4以下 | 2,940 | G13 | Ra80 | 40,000 | ランプ交換 | 2 | |
| 4 | 掃除具倉庫 | 20形蛍光灯 | 1 | 1 | 1 | 昼白色 | 5.9以下 | 960 | G13 | Ra80 | 40,000 | ランプ交換 | 1 | |
| 5 | 電算室 | Hf32形蛍光灯 | 2 | 2 | 4 | 昼白色 | 17.4以下 | 2,940 | G13 | Ra80 | 40,000 | ランプ交換 | 4 | |
| 6 | 金庫室 | 40形蛍光灯 | 4 | 1 | 4 | 昼白色 | 14.3以下 | 2,450 | G13 | Ra80 | 40,000 | ランプ交換 | 6 | 1本間引き・1本不点灯 |
| 7 | 倉庫（税務） | 40形蛍光灯 | 8 | 1 | 8 | 昼白色 | 14.3以下 | 2,450 | G13 | Ra80 | 40,000 | ランプ交換 | 8 | |
| 8 | 戸籍 | 40形蛍光灯 | 3 | 2 | 6 | 昼白色 | 14.3以下 | 2,450 | G13 | Ra80 | 40,000 | ランプ交換 | 8 | 2本間引き |
| 9 | 建設水道課 | Hf32形蛍光灯 | 10 | 2 | 20 | 昼白色 | 34.5以下 | 5,586 | | Ra80 | 40,000 | 器具交換 | 10 | 器具交換　W150 |
| 10 | シルバー人材センター | 40形蛍光灯 | 2 | 2 | 4 | 昼白色 | 14.3以下 | 2,450 | G13 | Ra80 | 40,000 | ランプ交換 | 4 | |
| 11 | 倉庫（選挙） | 40形蛍光灯 | 2 | 1 | 2 | 昼白色 | 14.3以下 | 2,450 | G13 | Ra80 | 40,000 | ランプ交換 | 2 | |
| 12 | 災害復旧室 | 40形蛍光灯 | 6 | 1 | 6 | 昼白色 | 14.3以下 | 2,450 | G13 | Ra80 | 40,000 | ランプ交換 | 6 | |
| 13 | 機械室 | Hf32形蛍光灯 | 6 | 2 | 12 | 昼白色 | 17.4以下 | 2,940 | G13 | Ra80 | 40,000 | ランプ交換 | 12 | |
| 14 | 洋会議室 | 40形蛍光灯 | 20 | 2 | 39 | 昼白色 | 14.3以下 | 2,450 | G13 | Ra80 | 40,000 | ランプ交換 | 40 | 1本間引き |
| 15 | 第2会議室 | 40形蛍光灯 | 5 | 2 | 10 | 昼白色 | 14.3以下 | 2,450 | G13 | Ra80 | 40,000 | ランプ交換 | 8 | 1台対象外 |
| 16 | サーバー室（情報） | 40形蛍光灯 | 4 | 2 | 7 | 昼白色 | 14.3以下 | 2,450 | G13 | Ra80 | 40,000 | ランプ交換 | 8 | 1本不点灯 |
| 17 | サーバー室（戸籍） | 40形蛍光灯 | 5 | 2 | 10 | 昼白色 | 14.3以下 | 2,450 | G13 | Ra80 | 40,000 | ランプ交換 | 10 | |
| 18 | 応接室 | 40形蛍光灯 | 6 | 2 | 12 | 昼白色 | 14.3以下 | 2,450 | G13 | Ra80 | 40,000 | ランプ交換 | 12 | |
| 19 | 1階男子トイレ | 40形蛍光灯 | 2 | 1 | 2 | 昼白色 | 14.3以下 | 2,450 | G13 | Ra80 | 40,000 | ランプ交換 | 2 | |
| 20 | 1階女子トイレ | 40形蛍光灯 | 2 | 1 | 2 | 昼白色 | 14.3以下 | 2,450 | G13 | Ra80 | 40,000 | ランプ交換 | 2 | |
| 21 | 1階廊下 | 40形蛍光灯 | 14 | 1 | 14 | 昼白色 | 14.3以下 | 2,450 | G13 | Ra80 | 40,000 | ランプ交換 | 9 | 計12台のみ交換 |
| 22 | 1階廊下 | Hf32形蛍光灯 | 7 | 1 | 7 | 昼白色 | 17.4以下 | 2,940 | G13 | Ra80 | 40,000 | ランプ交換 | 3 | |
| 23 | 1階廊下 | 40形サークライン | 2 | 1 | 2 | 昼白色 | 32.6以下 | 4,263 | | Ra80 | 40,000 | 器具交換 | 2 | □450 |
| 24 | 議会事務局 | 40形蛍光灯 | 3 | 2 | 6 | 昼白色 | 24.4以下 | 3,969 | | Ra80 | 40,000 | 器具交換 | 3 | 器具交換　W150 |
| 25 | 議長室 | Hf32形蛍光灯 | 4 | 2 | 8 | 昼白色 | 17.4以下 | 2,940 | G13 | Ra80 | 40,000 | ランプ交換 | 8 | |
| 26 | 2階廊下 | 40形蛍光灯 | 6 | 1 | 6 | 昼白色 | 14.3以下 | 2,450 | G13 | Ra80 | 40,000 | ランプ交換 | 4 | |
| 27 | 2階湯沸室 | 20形蛍光灯 | 1 | 2 | 1 | 昼白色 | 5.9以下 | 960 | G13 | Ra80 | 40,000 | ランプ交換 | 2 | 1本不点灯 |
| 28 | 2階機械室 | 40形蛍光灯 | 8 | 2 | 16 | 昼白色 | 14.3以下 | 2,450 | G13 | Ra80 | 40,000 | ランプ交換 | 18 | 2本不点灯 |
| 29 | 2階議員控室 | 40形蛍光灯 | 9 | 2 | 18 | 昼白色 | 14.3以下 | 2,450 | G13 | Ra80 | 40,000 | ランプ交換 | 18 | |
| 30 | 玄関 | 20形蛍光灯 | 1 | 1 | 1 | 昼白色 | 5.9以下 | 960 | G13 | Ra80 | 40,000 | ランプ交換 | 1 | |
| 31 | 相談室 | Hf32形蛍光灯 | 2 | 2 | 4 | 昼白色 | 17.4以下 | 2,940 | G13 | Ra80 | 40,000 | ランプ交換 | 4 | |
| 32 | 1階廊下 | 30形サークライン | 1 | 1 | 1 | 昼白色 | 28.3以下 | 3,146 | | Ra80 | 40,000 | 器具交換 | 1 | □230 |
| 33 | 議会室 | 40形蛍光灯 | 24 | 2 | 48 | 昼白色 | 14.3以下 | 2,450 | G13 | Ra80 | 40,000 | ランプ交換 | 48 | |
| 34 | 議会室 | 20形蛍光灯 | 96 | 1 | 96 | 昼白色 | 5.9以下 | 960 | G13 | Ra80 | 40,000 | ランプ交換 | 96 | 間接照明 |
| 35 | 議会室 | シーリングライト | 6 | 1 | 6 | 昼白色 | 51.7以下 | 5,800 | － | Ra80 | 40,000 | 器具交換 | 6 | |
| 合計 | | | 335 | | 509 | | | | | | | | 492 | |